

Kirkkotie 4, 68500 Kruunupyy
Puh. 040 1956 944

Alv-numero: FI 22334159
Y-tunnus: 2233415-9

Maalämpöreikä
13.06.2025

ASIAKASTIEDOT

Työnumero 9010 Oulun Ammattikoulu Oy

Puhelin +358

Porauspaikan osoite Yliopistokatu 9

Työalueen nimitys 9

Energiaputki 580 m

Lämmönkeruuneste 2100 l

Poraus 604 m

Siirtolava 4 kpl

Suojaputki 12 m

Pintavesieristys Teräsputki on injektoitu kallioon ja kiinnitetty betnonilla

Takuu Porakaivon takuu on 10 vuotta alkaen porauspäivästä.

Takuun piiriin ei kuulu kaivon tukkeutuminen/sortuminen.

Kirkkotie 4, 68500 Kruunupyy
Puh. 040 1956 944

Alv-numero: FI 22334159
Y-tunnus: 2233415-9

Maalämpöreikä
13.06.2025

PORAUSTIEDOT

Maalämpöreikä: nr 1

Porareian halkaisija	140-126 mm
Reian kokonaispituus	604 m
Maapitteen paksuus	9.5 m
Kallionporauksen syvyys	594.5 m
Suojaputkien pituus	12 m
Suojaputkien materiaali / tiiviys	Teräs / 5mm
Kallistuskulma	0.00 °
Porausreian ilmansuunta	0 °
Arvioitu vedentulo	5 m ³ / h
Etanoli määrä	2100 l
Lämmönkeruuneste	Naturett, Bioetanol 28%
Energia kollektori	PE100 55 x 3,7 PN12.5
Etäisyys rakennuksesta	15 m
Etäisyys rajalta	0 m
Poraus päivämäärä	02.06-05.06.2025
Sinetöity sementillä	Kyllä
Siirtolava	Kyllä
Seinä suojattu	Kyllä
Vettä	400 m
Koordinaatit	65.0609272, 25.4658584

