

Porauskohde

Asiakas: Geologian tutkimuskeskus

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy TKI osasto,
Hybridilaboratorio, Logistiikkakeskus
Biologintie 8 ovi 1F 90570 Oulu
GTK:n keskisyvä tutkimuskaivo

Tilausnumero:

3256

Pienkohde

Saneeraus kohde

Porakaivo

Porayksikkö: 6

Halkeamia: Ei

Kaivon numero: 1

Veden tulo: Vähän

Maalaji: Hiekka

Suojaputken mitat: 168 mm x 5 mm

Savi

Sora

Suojaputken tiivistys: Manklaus

Kalliolaatu: Harmaa

Porauspäivämäärä: 19.06.2025

Kallio maasta (m): 11

Poraustyön suorittanut Oulun Porakaivot Oy

Suojaputken määrä (m): 15

Kallistusporaus Pysty

Kallistusporauksen suunta Pysty

Kallioporaus hankaisija: 115 mm

Syvyys (m): 613

Kontti käytössä Kyllä

Separointikontti käytössä Kyllä

Keruupiiri

Vedenpinta 3
maanpinnasta (m):

Maalämpönlämpötila: Naturet

LKP:n pituus (m x 2) 530

Vaakat Ei

LKP:n testaus: Koepaine 4,1 bar,
koeaika 60 min.
Tarkistettu
silvämääräisesti,
koeponnistettu enne
asennusta.

Lisätietoja: Kallioporaus
- 0-360m (127mm
halkaisia)
- 360m- 613m
(116mm halkaisia)

Kollektori Muovitechin
55 mm elliptis

Asennuspäivämäärä: 26.06.2025

Asentaja Geoheat Oy